

Modul 2 Třídy požáru

Obsah

Úvod	2
1 Třídy požáru.....	2

Úvod

Oblast ZPP je zakotvena v ustanovení § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jako nedělitelná součást výkonu státního požárního dozoru vykonávaná HZS krajů. Bližší podrobnosti k působnosti ZPP jsou dále stanoveny v rámci § 50 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné se jedná o činnosti, které se při výkonu ZPP zjišťují (místo a doba vzniku, příčina vzniku požárů vč. možných verzí, okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, porušení předpisů o požární ochraně apod.). Mezi zásadní činnost, kterou vyšetřovatelé požárů na místě vykonávají, patří získávat informace, které jsou „zpětně“ aplikovatelné do dalších oblastí výkonu SPD, zjišťovat a případně trestat případné porušení předpisů na úseku požární ochrany a v neposlední řadě spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

V návaznosti na výše uvedené a ve vazbě na kategorizaci staveb došlo v roce 2021 k vydání nového **Pokynu č. 8 generálního ředitele** Hasičského záchranného sboru České republiky, kterým se stanoví postup Hasičského záchranného sboru České republiky při zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen „Pokyn ZPP“). V rámci tohoto Pokynu ZPP došlo k zásadní změně pohledu na „důležitost“ určitých požárů pro výkon SPD. Vzniklo nové členění požárů na třídy (I – IV), kdy je ke každé třídě přiřazena různá hloubka a podrobnost zkoumání (zaznamenání do statistického sledování událostí, zpracování základního, případně rozšířeného odborného vyjádření). Zcela zásadní jsou pro SPD požáry třídy IV, kdy dochází k naplnění minimálně jednoho z těchto kritérií – usmrcení 3 nebo více osob; zranění 7 nebo více osob; předpokládaná výše škody je 20 000 000 Kč a vyšší. U těchto typů požárů je hloubka zkoumání nejrozsáhlejší.

1 Třídy požáru

Požár třídy I je požár:

- a) při kterém nedojde ke vzniku újmy na životě nebo zdraví osob nebo ke vzniku škody na materiální hodnotě (dále jen „škoda“),
- b) odpadní nádoby, při kterém dojde ke škodě pouze na odpadní nádobě, popř. nádobách,
- c) vzniklý po dopravní nehodě, nebo
- d) způsobený pouze technickou závadou, bez zjevného zavinění fyzické osoby, s předpokládanou škodou do 10 000 Kč.

Požár třídy II je požár, u kterého je spolehlivě zjištěna technická závada jako příčina vzniku požáru bez zjevného zavinění fyzické osoby s předpokládanou škodou vyšší než 10 000 Kč, přičemž nedojde ke vzniku újmy na životě nebo zdraví osob.

Požár třídy III je požár, u kterého bylo naplněno jednoho z těchto tří kritérií:

- a) při požáru došlo k usmrcení nejvýše 2 osob,
- b) při požáru došlo ke zranění nejvýše 6 osob, nebo
- c) předpokládaná výše škody je do 20 000 000 Kč.

Požár třídy IV je požár, u kterého bylo naplněno minimálně jednoho z těchto tří kritérií:

- a) při požáru došlo k usmrcení 3 nebo více osob,
- b) při požáru došlo ke zranění 7 nebo více osob, nebo
- c) předpokládaná výše škody je 20 000 000 Kč a vyšší.

Pokyn ZPP dále stanoví, že na požáry třídy IV vzniká pracovní skupina složená ze všech 3 složek SPD HZS kraje (zástupce ZPP, zástupce kontrolní činnosti a zástupce stavební prevence), aby došlo k vytěžení co nejvíce informací a jejich návratnosti pro HZS ČR. Velmi často se těchto požárů zúčastňují i expertizní pracoviště jako jsou Technický ústav požární ochrany a Institut ochrany obyvatelstva a určení vyšetřovatelé požárů MV – GŘ HZS ČR. Tento systém byl takto nastaven za účelem zajištění integrity celého systému a posílení vazeb mezi jednotlivými agendami SPD. Cílem je dále přenositelnost zkušeností z požárů mezi všechny složky SPD a zajištění nezbytné zpětné vazby směřující do systému SPD, respektive do řad odborné veřejnosti s důrazem na přesahy mezi jednotlivými dotčenými oblastmi.